

МБОУ «Екатериновская НОШ»

Отчет по предписанию №78/1/1от 02.12.2021года

Наименование образовательной организации	Дата и вид проверки	Выявленные нарушения норм и требований пожарной безопасности	Устраненные нарушения
МБОУ «Екатериновская НОШ»	Акт внеплановой выездной проверки 02.12.2021	1.В эвакуационном коридоре допущено размещение выступающего из плоскости стен на высоте менее 2-х метров ,трубопровода. 2.Наобъекте защиты отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее одного средства защиты на каждого дежурного.	1. .В эвакуационном коридоре устранено размещение выступающего из плоскости стен на высоте менее 2-х метров ,трубопровода. 2.Наобъекте защиты приобретены средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее одного средства защиты на каждого дежурного.

Директор школы Л.В.Харитонова